



(新聞稿)

二〇二四年三月九日（星期六）

編輯注意：

葛量洪醫院發言人今日（三月九日）就醫院暫停食水供應有以下公布：

本院今早因應醫院重建計劃的工程安排，將主座大樓的食水及鹹水水缸注滿水。院方隨後發現，主座大樓的食水供應懷疑受鹹水污染。設施管理組即時暫停主座大樓、主座側翼及 A 座大樓的食水供應，並進行全面調查，初步懷疑鹹水經水缸頂端部位流入相連的食水缸。

院方非常重視事件，已立即安排緊急維修，隨後會安排消毒食水缸及檢查食水樣本，確保食水安全。在此期間，院方會向受影響員工及病人派發蒸餾水及清潔食水。

院方亦已即時檢查其他大樓的食水水缸，未有發現異常情況。今次事件主要影響本院住院服務的食水供應，其他大樓包括手術室、專科門診及廚房服務不受影響。

院方已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處呈報事件，並就事件為病人帶來不便致歉，會於未來數日密切跟進相關維修及消毒安排。本院亦已向水務署報告事件，水務署會調派水車為醫院提供臨時食水支援。

* * * * *