



(新聞稿)

二〇二三年三月二十日 (星期一)

編輯注意：

屯門醫院發言人就兩宗醫院設施安全事件今日(三月二十日)有以下公布：

本院主座大樓一個醫生辦公室外的走廊今日凌晨有一塊假天花掉落。工程人員即時進行緊急維修，並已於早上完成。檢查後相信由於喉管滲水導致天花掉落，事件不涉及樓宇結構安全。

另外，本院主座大樓今日早上有一道防火門鬆脫。本院隨即安排工程人員檢查，相信因門鉸老化導致防火門鬆脫，本院已安排相關防火門的維修工程。

以上事件均沒有病人及職員受傷，病人服務亦沒有受影響。

醫院已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處呈報事件。

* * * * *

傳媒查詢：2468 5111 或 7072 4680